

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-10-093

na výrobek:

Dřevěné dveře vchodové, dovnitř otevíravé, rámové, palubkové

SKP: 20.30.11

žadatel:

AZ WOOD, a.s.

Hrnčíře 2, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČ: 60917695

výrobce:

AZ WOOD, a.s.

Provozovna: Pod Světlovem 283, 687 71 Bojkovice

IČ: 60917695

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C1
Vodotěsnost	-	npd
Nebezpečné látky	Zákon č. 356/2003 Sb., Vyhl. MPO č. 231/2004 Sb., Vyhl. MPO č. 232/2004 Sb., Směrnice Rady 76/769/EHS	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1	prošel (funkční bez deformací)
Akustické vlastnosti	-	npd
Součinitel prostupu tepla U_D	-	npd
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 2

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-075-10 vydaného dne 11.05.2010 AZL č. 1030.1 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o posouzení nebezpečných látek č. NL-054-10 vydaného dne 11.05.2010 Notifikovanou osobou č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o počáteční zkoušce typu a o klasifikaci výrobku podle ČSN EN 14351-1 č. 1389-CPD-10-089 vydaný dne 11.05.2010 Notifikovanou osobou č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 11. května 2010

Platnost do: 11. května 2015




Ing. Marek Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV